

REGISTRO RELATIVO AI CONTROLLI DISCONTINUI

MODELLO DI CUI ALL'APPENDICE 1 DELL'ALL.6 ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06

Produttore: ROSA' PATRIMONIO S.r.l. Via Cavallini 36027 ROSA' VI

Rif. Rapporto di Prova	Sigla punto di emissione camino n°	Portata misurata Nmc/h	Inquinanti emessi	Conc. rilevata mg/Nmc	Flusso di massa g/h	Valori limite	
						mg/Nmc	g/h
25EC01040 Data analisi: 22/01/2025 Origine: Centrale termica a biomassa legnosa	1	5074	Monossido di carbonio (CO)	75,7	218	350	-
			Ossidi azoto (come NO ₂)	110	319	500	-
			Ossidi di zolfo (SO ₂)	19,1	55,276	200	-
			Polveri	4,1	11,828	100	-

Decreto: Provincia di Vicenza. Decreto di autorizzazione n. Reg. 150/ARIA Prot. n. 46963/AMB del 17/06/2009.

Giudizio: Il campione sottoposto ad analisi rientra nei limiti di emissione autorizzati.

I valori si riferiscono alla media dei tre prelievi.